

43/2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 1473/15/OŽP/Va
Číslo jednací: 1529/15/OŽP/Va
Vyřizuje: Valeš Matěj
Tel.: 379 209 453
E-mail: vales@mestostod.cz

Stod, dne 10.11.2015

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec, IČ: 00256617

(dále jen "stavebník") dne 27.8.2015 podal žádost o povolení k nakládání s vodami a o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

„Hradec - obytná zóna za MŠ“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. KN 1191, 1197/5, 1233/10, 1400/1, 1405/4, 2288, 2295, 2299, 2300/1, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2377, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385 a 2660 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-083, hydrogeologický rajon č. 6222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stavba bude provedena na následujících pozemcích:

parc. č. KN 1191, 1197/5, 1233/10, 1400/1, 1405/4, 2288, 2295, 2299, 2300/1, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2377, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385 a 2660 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

Sousední pozemky:

parc. č. KN 23, 1110/1, 1110/31, 1192, 1194/10, 1195/1, 1197/2, 1198/3, 1200/3, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1209/2, 1209/11, 1211, 1214/9, 1219, 1233/6, 1233/7, 1233/8, 1233/9, 1271/15, 1271/40, 1271/42, 1400/3, 1400/4, 2298, 2300/2, 2301, 2369, 2375, 2376, 2379, 2386 a 2391 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

parc. č.st. KN 17, 139, 140, 156, 177, 332, 347, 373, 380, 387, 388 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

Údaje o předmětu rozhodnutí: Jedná se o výstavbu technické infrastruktury pro novou obytnou zónu v obci Hradec.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

SO 301 Dešťová kanalizace: Dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody z veřejných ploch komunikací, zpevněných ploch a z přilehlého povodí. Část lokality bude svedena do stávající dešťové kanalizace obce Hradec při státní silnici III/10343 Hradec - Ves Touškov (stoky „DA“) a část lokality bude přes objekt retenční nádrže (SO 304) a odlučovač ropných látek (SO 302) svedena do Toušovského potoka (stoky „DB“). Materiál trub je řešen z plastového potrubí s plným žebrem PP UR 2 SN 10. Celková délka kanalizace bude činit 1042,92 m. Dešťová kanalizace bude členěna na následující stoky:

Stoka „DA“	DN 400	117,66 m
Stoka „DA“	DN 250	41,68 m
Celkem „DA“		159,34 m
Stoka „DA 1“	DN 250	123,90 m
Stoka „DA 2“	DN 300	10,40 m

Stoka „DB“	DN 300	23,53 m
Stoka „DB“	DN 250	254,68 m
Celkem „DB“		278,21 m
Stoka „DB 1“	DN 250	165,66 m
Stoka „DB 1-1“	DN 250	115,17 m
Stoka „DB 2“	DN 300	55,42 m
Stoka „DB 3“	DN 250	129,38 m
Stoka „DB 4“	DN 250	5,44 m

SO 302 Odlučovač ropných látek: Bude osazen typ odlučovače ropných látek U4AFF3A(7) z oceli bez obtoku (plnopřítokový) s dočišťovacím členem PC UO300 s kalovou jímkou s automatickým uzávěrem. Průtok $Q_N = 70$ l/s.

SO 303 Odtokové výpustné potrubí a přepad z RN: Jedná se o výpustné potrubí „O“ DN 200, které vede z požeráku retenční nádrže přes regulační šachtu na 18 l/s regulačním členem odtoku do lomové šachty, kam je připojen přepad z nádrže „P“ DN 300. Odtok „O“ dále vede v dimenzi DN 300 do Touškovského potoka, kde bude zakončena výustním objektem. Materiál trub je řešen z plastového potrubí s plným žebrem PP UR 2 SN 10.

SO 304 Retenční a požární nádrž: Je řešena jako přírodní v kombinovaném profilu, kdy dolní část tvoří opěrné zdi z lomového kamene v prostoru požárního a dešťového objemu a výše lichoběžníkové svahy zatravněné 1:1 s kokosovou biodegradující rohoží pro stabilizaci drnu. Dno nádrže bude provedeno betonové s kamenným opevněním. Součástí nádrže je výpustní objekt - požerák, na který navazuje přepad z RN, jako součást objektu SO 303.

Kóta normální hladiny (požární objem)	- 368, 23 m.n.m.
Kóta maximální hladiny	- 369, 60 m.n.m.
Provozní (požární) objem	- 22 m ³
Celkový objem	- 70 m ³

SO 305 Požární odběr: Jedná se o čerpací šachtu charakteru kopané studny s propojením s retenční nádrží na principu spojených nádob, kde v čerpací šachtě bude osazeno trvale sací potrubí s koncovkou napojení na požární vůz V nádrži bude vtokový objekt s česlemi a uzávěrem, potrubí z PP UR 2 SN 1 bude o průměru min. DN 200 se spádem 1 %.

SO 306 Splašková kanalizace: Splašková oddílná kanalizace odvádí surové splaškové vody z lokality (čítající 40 RD) do splaškové veřejné kanalizace obce Hradec, která je zakončena centrální ČOV. Materiál trub je řešen z plastového potrubí s plným žebrem PP UR 2 SN 10 v dimenzi DN 250. Celková délka kanalizace bude činit 804,60 m. Splašková kanalizace bude členěna na následující stoky:

Stoka „SA 1-1“	286,69 m
Stoka „SA 1-1-1“	146,52 m
Stoka „SA 1-1-2“	114,29 m
Stoka „SA 1-2“	176,28 m
Stoka „SA 1-2-1“	80,82 m

SO 307 Suchovod (vodovod): Suchovod bude výhledově sloužit jako vodovod pro danou lokalitu. Bude vybudován s předstihem, aby nebylo v budoucnu nutné zasahovat do nové komunikace. Suchovod bude po vybudování zavodněn a po provedených těsnostních zkouškách a po proplachu bude zaslepen. Potrubí je navrženo z tlakového polyetylénu SDR 17 PE 100 PN 10 svařovaného pomocí elektrotvarovek.

Součástí budou technické podzemní hydranty charakteru kalníku či odvzdušnění. Celková délka suchovodu bude činit 930,90 m. Suchovod bude členěn na následující větve:

V 1	DN 100	362,71 m
V 1-1	DN 100	161,68 m
V 1-2	DN 100	129,11 m
V 2	DN 100	199,90 m
V 2-1	DN 80	77,50 m

SO 308 Vrt, vystrojení a manipulační šachtice zdroje užitkové vody, výtlak užitkové vody, oplocení, elektroinstalace: Jedná se o výstavbu vodního zdroje - vrtané studny o maximální hloubce 40 m a výstroji z PVC pažnice o průměru 140 mm s výtlakem užitkové vody HDPE DN 50 SDR 11 PE 100 s manipulační šachtou z betonových skruží o průměru 1,5 m a s oplocením 5 x 4 m.

Údaje o množství odebíraných vod:

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá - celoročně.

prům. 0,11 l.s ⁻¹	max. 0,17 l.s ⁻¹
max. 26,5 m ³ .měs ⁻¹	0,047 tis. m ³ .rok ⁻¹

Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Stodě, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10. dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do stanoveného termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí Městského úřadu ve Stodě, úřední dny, v ostatní dny po telefonické domluvě).

Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Stod.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územní opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Valeš Matěj
referent odboru životního prostředí

podepsáno elektronicky

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Městský/Obecní úřad potvrdí vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 11. 11. 2015

Sejmuto dne: 27. 11. 2015

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení

ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:

Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec, IDDS: 5xebhui

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního zákona - vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna; vlastníci staveb na pozemcích, na kterém má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám odpovídající věcné břemeno:

parc. č. KN 1191, 1197/5, 1233/10, 1400/1, 1405/4, 2288, 2295, 2299, 2300/1, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2377, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385 a 2660 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský - doručováno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků:

parc. č. KN 23, 1110/1, 1110/31, 1192, 1194/10, 1195/1, 1197/2, 1198/3, 1200/3, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1209/2, 1209/11, 1211, 1214/9, 1219, 1233/6, 1233/7, 1233/8, 1233/9, 1271/15, 1271/40 1271/42, 1400/3, 1400/4, 2298, 2300/2, 2301, 2369, 2375, 2376, 2379, 2386 a 2391 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský - doručováno veřejnou vyhláškou.

parc. č.st. KN 17, 139, 140, 156, 177, 332, 347, 373, 380, 387, 388 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský - doručováno veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě po dobu 15 dnů.

Dotčené orgány:

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, Sokolská 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, odbor výstavby, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, odbor výstavby, ÚPP, Sokolská 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, Sokolská 566, 333 01 Stod
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

Dále obdrží:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Hradec - k vyvěšení na úřední desce