

1/2016

# MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566  
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 1474/15/OŽP/Va  
Číslo jednací: 89/16/OŽP/Va  
Vyřizuje: Valeš Matěj  
Tel.: 379 209 453  
E-mail: vales@mestostod.cz

Stod, dne 11.01.2016

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Stodě, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.8.2015 podala

**Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec, IČ: 00256617**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 vodního zákona

### v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

#### „ČOV A KANALIZACE HRADEC U STODA - III. etapa“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. KN 1281/13, 1285/1, 1366/17, 1366/22, 1366/32, 1367/4, 1367/8, 1368/15, 1368/26, 1368/28, 1370/3, 1370/12, 1370/19, 1370/20, 1370/22, 1417/5, 1424/1, 1424/2, 2383, 2384, 2385, 2473, 2475, 2476, 2488, 2491 a 2510 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-080, 083, 084, hydrogeologický rajon č. 6222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy.

Stavba bude provedena na následujících pozemcích:

parc. č. KN 1281/13, 1285/1, 1366/17, 1366/22, 1366/32, 1367/4, 1367/8, 1368/15, 1368/26, 1368/28, 1370/3, 1370/12, 1370/19, 1370/20, 1370/22, 1417/5, 1424/1, 1424/2, 2383, 2384, 2385, 2473, 2475, 2476, 2488, 2491 a 2510 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

Sousední pozemky:

parc. č. KN 3/2, 6/1, 6/2, 9, 10, 12/3, 15/2, 19, 53, 57, 68, 72, 74/1, 77/3, 1271/7, 1271/40, 1271/45, 1275/2, 1275/9, 1275/11, 1275/24, 1275/25, 1275/29, 1275/35, 1275/39, 1281/2, 1281/3, 1281/5, 1281/7, 1281/10, 1281/16, 1281/17, 1281/18, 1281/19, 1281/22, 1281/23, 1281/24, 1281/25, 1281/26, 1281/27, 1281/28, 1281/29, 1281/33, 1281/38, 1281/39, 1281/42, 1281/44, 1281/46, 1281/47, 1281/49, 1281/50, 1281/53, 1281/60, 1281/62, 1281/63, 1285/2, 1285/3, 1285/8, 1285/9, 1285/11, 1285/12, 1285/15, 1285/17, 1285/29, 1285/39, 1285/40, 1285/41, 1285/45, 1285/48, 1285/49, 1285/53, 1285/55, 1285/58, 1295/2, 1298/2, 1308/2, 1309/1, 1309/2, 1366/2, 1366/22, 1366/23, 1366/32, 1366/35, 1366/38, 1367/7, 1367/9, 1367/10, 1368/1, 1368/5, 1368/7, 1368/9, 1368/10, 1368/11, 1368/13, 1368/14, 1368/17, 1368/20, 1368/21, 1368/22, 1368/24, 1368/25, 1368/27, 1368/29, 1370/18, 1370/21, 1370/23, 1417/2, 1417/5, 1417/7, 1436, 1444, 1450/1, 1450/2, 2212, 2216, 2219, 2381, 2382, 2386, 2387, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2403, 2474, 2478, 2479, 2483/1, 2489, 2490, 2495, 2496, 2497, 2501, 2502, 2570, 2670, 2676, 2681 a 2682 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

parc. č.st. KN 2, 3/1, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12, 37/1, 47/2, 48, 50, 51, 53, 54/2, 55/1, 55/2, 56/3, 56/4, 57, 59/3, 63, 64, 64/3, 69, 70, 71, 72, 73, 76/1, 76/2, 81, 82, 83/1, 83/2, 86/1, 86/2, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 97, 98, 99, 101/1, 103, 107, 109/1, 110, 111, 112, 114, 116/1, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 142/1, 143, 144, 146, 147, 150, 155, 168, 169/1, 172, 173, 174 a 283 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

Údaje o předmětu rozhodnutí: Jedná se o výstavbu III. etapy nové oddílné splaškové kanalizace pro odkanalizování obce Hradec, III. etapa řeší odkanalizování severozápadní části obce a navazuje na již vybudovanou I. a II. etapu. Nová kanalizace bude tvořena potrubím o dimenzi DN 250 z materiálu PP Ultra Rib 2 SN 10 o celkové délce 2 290,35 m a z materiálu HDPE o celkové délce 58,61 m. Na kanalizaci bude osazeno celkem 84 ks kontrolních betonových šachet DN 1000, z toho 4 ks šachet spadištních.

Stavební objekty:

<u>IO 203 - III. etapa</u>	- Stoka SB	561,42 m	PP UR 2 SN 10
		15,58 m	HDPE
	celkem	577,00 m	
	- Stoka SB 1	328,37 m	PP UR 2 SN 10
		21,60 m	HDPE
	celkem	349,97 m	
	- Stoka SB 1-1	133,70 m	PP UR 2 SN 10
	- Stoka SB 1-2	68,62 m	PP UR 2 SN 10
		21,43 m	HDPE
	celkem	90,05 m	
	- Stoka SB 3	78,43 m	PP UR 2 SN 10
	- Stoka SB 4	271,23 m	PP UR 2 SN 10
	- Stoka SB 5	351,75 m	PP UR 2 SN 10
	- Stoka SB 5-1	394,46 m	PP UR 2 SN 10
	- Stoka SB 5-1-1	59,77 m	PP UR 2 SN 10
	- Stoka SB 5-1-2	42,60 m	PP UR 2 SN 10

**Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Alfréd Samek, ČKAIT 0200072 v.03/2015, č. zak. 1216/14. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou, jejíž jméno stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením prací.
3. Výkop stavby bude řádně zajištěn a viditelně označen.
4. Stavebník si zajistí vstup na pozemky dotčené stavbou.
5. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
6. Bude aktualizován kanalizační řád obce, který bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení společně s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu.

7. Budou dodržena doporučení uvedená v závěru hydrogeologického posouzení z 03/2015, který vypracoval RNDr. Václav Traksmandl:
- Kanalizační potrubí bude v místě při ohrožených kopaných studnách (při č.p. 146, 141 a 12) obetonováno až na skalní dno výkopu kanalizačního řadu.
  - Před zahájením výkopových prací, v intervalu 1x týdně v průběhu výkopových prací a po vybudování „stoky SB“ budou změřeny hladiny podzemní vody v těchto studnách:
    - studna označená č. 4 - při č.p. 39 (Vodička Herbert), studna označená č. 6 - při č.p. 34 (Kryštof Jiří), studna č. 8 - při č.p. 66 (Plassová Pavla), studna č. 13 - při č.p. 135 (Luschek Gréta).
  - Před zahájením výkopových prací, v intervalu 1x týdně v průběhu výkopových prací a po vybudování „stoky SB4“ budou změřeny hladiny podzemní vody v těchto kopaných studnách:
    - studna označená č. 24 - při č.p. 12 (Krejčík V.), studna označená č. 23 - při č.p. 56 (p. Holý), studna označená č. 22 - při č.p. 8 (Heřman Z.), studna označená č. 20 - při č.p. 141 (obecní studna), studna označená č. 19 - při č.p. 146 (Plass K.), studna označená č. 18 - při č.p. 152 (Pech T.), studna označená č. 17 - při č.p. 145 (Mička Luboš).
  - Před zahájením výkopových prací, v intervalu 1x týdně v průběhu výkopových prací a po vybudování „stoky SB1“ budou změřeny hladiny podzemní vody v těchto studnách:
    - studna označená č. 36 - při č.p. 91 (Javorská, Toman), studna označená č. 37 - při č.p. 27 (Zemko Jan), studna označená č. 38 - při č.p. 28 (Snášel Radek).
  - Před zahájením výkopových prací, v intervalu 1x týdně v průběhu výkopových prací a po vybudování „stoky SB1-2“ budou změřeny hladiny podzemní vody v těchto studnách:
    - studna označená č. 29 - při č.p. 33 (Kočí O.), studna označená č. 30 - při č.p. 37 (Švecová Mil.), kopaná studna označená č. 32 - při č.p. 38 (Matoušek Fr.), studna označená č. 33 - při č.p. 32 (Souček Martin).
  - Před zahájením výkopových prací „stoky SB“ a po dokončení „stoky SB“ bude odebrán vzorek ze studny při č.p. 12 pro základní chemický a bakteriologicko-biologický rozbor.
  - Při vyhloubení výkopu „stoky SB“ (zejména při hloubení výkopu v blízkosti ohrožených studnách) a při výkopu „stoky SB4“ v místě při č.p. 135 (Gréta Luschek) bude prováděn dozor hydrogeologem.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů
- Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
    - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
    - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
    - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
    - Stavba musí být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací.
    - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
    - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
    - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
dle stanoviska ze dne 13.08.2015, zn. 5001155394
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha  
dle vyjádření ze dne 27.07.2015, zn. POS-PD-248-2015
  - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
dle vyjádření ze dne 18.08.2015, zn. 1077167126 a ze dne 27.04.2015, zn. 1074172998

- d.) Správa železniční dopravní cesty, s.o., Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
dle souhrnného stanoviska ze dne 22.07.2015, zn. 13210/2015-SZDC-OŘ\_PLZ-OPS-392/Pru
- e.) O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha  
dle vyjádření ze dne 23.02.2015, č.j. 536031/15
- f.) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
1. Stávající septiky, žumpy a ČOV budou vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem. Na stávající ČOV nesmí být vypouštěny dešťové ani jiné balastní vody.
  2. Po dobu výstavby bude vypracován jednoduchý havarijný a povodňový plán.
  3. Křížení s vodním tokem bude provedeno dle příslušné normy. Potrubí bude uloženo minimálně v hloubce 1 m pod stávajícím dnem toku.
  4. Místo překopu bude po provedené práci uvedeno do původního stavu a bude označeno signalizační tyčí z důvodu možné údržby toku.
  5. Zahájení a ukončení prací v korytech toků bude oznámeno správci povodí. (úsekový technik v současné době - p. Opat 724 212 364).
  6. Kanalizace, která povede souběžně s tokem, bude uložena mimo koryto vodního toku.
10. Stavba bude dokončena nejpozději **do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec

### **Odůvodnění:**

Dne 27.8.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil dne 26.10.2015 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10. dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „ČOV A KANALIZACE HRADEC U STODA - III. etapa“ vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Alfréd Samek, ČKAIF 0200072 v 03/2015, č. zak. 1216/14. Projektová dokumentace stavby řeší výstavbu III. etapy nové oddílné splaškové kanalizace pro odkanalizování obce Hradec, III. etapa řeší odkanalizování severozápadní části obce a navazuje na již vybudovanou I. a II. etapu. Nová kanalizace bude tvořena potrubím o dimenzi DN 250 z materiálu PP Ultra Rib 2 SN 10 o celkové délce 2 290,35 m a z materiálu HDPE o celkové délce 58,61 m. Na kanalizaci bude osazeno celkem 84 ks kontrolních betonových šachet DN 1000, z toho 4 ks šachet spadištních.

Hydrogeologické posouzení vypracoval RNDr. Václav Traksmandl, držitel osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce - obor hydrogeologie a sanační geologie. V závěru předloženého hydrogeologického posouzení se konstatuje, že z celkového počtu 73 zjištěných studní lze předpokládat, že budou ovlivněny 3 kopané studny z hlediska výšky vodního sloupce a vydatnosti. Zároveň RNDr. Traksmandl uvedl v závěru hydrogeologického posudku doporučení pro výstavbu kanalizačních stoku z hlediska předcházení a sledování případných hydrogeologických problémů. Vodoprávní úřad tato doporučení zahrnul do podmínek a povinností pro provedení stavby.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Stod, odbor stavební územní rozhodnutí pod č.j. 1896/11/OV dne 16.08.2011, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j. 2018/13/OV ze dne 09.09.2013.

Vodoprávní úřad akceptoval podmínky všech účastníků řízení a dotčených orgánů (kteří uplatnili v řízení svá vyjádření, případně stanoviska) a podmínky správce povodí a zahrnul je do podmínek a povinností pro provedení stavby (Pakliže nebyly stavebníkem již splněny v průběhu řízení).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

*otisk úředního  
razítka*

Valeš Matěj  
referent odboru životního prostředí

*podepsáno elektronicky*

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 02.11.2015.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů na úřední desce.** Obecní úřad potvrdí vyvěšení a sejmутí rozhodnutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

**Rozdělovník:****Účastníci řízení**

**ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:**

Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec, IDDS: 5xebhui

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního zákona - vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna; vlastníci staveb na pozemcích, na kterém má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám odpovídající věcné břemeno:**

parc. č. KN 1281/13, 1285/1, 1366/17, 1366/22, 1366/32, 1367/4, 1367/8, 1368/15, 1368/26, 1368/28, 1370/3, 1370/12, 1370/19, 1370/20, 1370/22, 1417/5, 1424/1, 1424/2, 2383, 2384, 2385, 2473, 2475, 2476, 2488, 2491 a 2510 v k.ú. Hradec u Stoda - **doručováno veřejnou vyhláškou.**

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků:**

parc. č. KN 3/2, 6/1, 6/2, 9, 10, 12/3, 15/2, 19, 53, 57, 68, 72, 74/1, 77/3, 1271/7, 1271/40, 1271/45, 1275/2, 1275/9, 1275/11, 1275/24, 1275/25, 1275/29, 1275/35, 1275/39, 1281/2, 1281/3, 1281/5, 1281/7, 1281/10, 1281/16, 1281/17, 1281/18, 1281/19, 1281/22, 1281/23, 1281/24, 1281/25, 1281/26, 1281/27, 1281/28, 1281/29, 1281/33, 1281/38, 1281/39, 1281/42, 1281/44, 1281/46, 1281/47, 1281/49, 1281/50, 1281/53, 1281/60, 1281/62, 1281/63, 1285/2, 1285/3, 1285/8, 1285/9, 1285/11, 1285/12, 1285/15, 1285/17, 1285/29, 1285/39, 1285/40, 1285/41, 1285/45, 1285/48, 1285/49, 1285/53, 1285/55, 1285/58, 1295/2, 1298/2, 1308/2, 1309/1, 1309/2, 1366/2, 1366/22, 1366/23, 1366/32, 1366/35, 1366/38, 1367/7, 1367/9, 1367/10, 1368/1, 1368/5, 1368/7, 1368/9, 1368/10, 1368/11, 1368/13, 1368/14, 1368/17, 1368/20, 1368/21, 1368/22, 1368/24, 1368/25, 1368/27, 1368/29, 1370/18, 1370/21, 1370/23, 1417/2, 1417/5, 1417/7, 1436, 1444, 1450/1, 1450/2, 2212, 2216, 2219, 2381, 2382, 2386, 2387, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2403, 2474, 2478, 2479, 2483/1, 2489, 2490, 2495, 2496, 2497, 2501, 2502, 2570, 2670, 2676, 2681 a 2682 v k.ú. Hradec u Stoda - **doručováno veřejnou vyhláškou.**

parc. č.st. KN 2, 3/1, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12, 37/1, 47/2, 48, 50, 51, 53, 54/2, 55/1, 55/2, 56/3, 56/4, 57, 59/3, 63, 64, 64/3, 69, 70, 71, 72, 73, 76/1, 76/2, 81, 82, 83/1, 83/2, 86/1, 86/2, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 97, 98, 99, 101/1, 103, 107, 109/1, 110, 111, 112, 114, 116/1, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 142/1, 143, 144, 146, 147, 150, 155, 168, 169/1, 172, 173, 174 a 283 v k.ú. Hradec u Stoda - **doručováno veřejnou vyhláškou.**

**Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě po dobu 15 dnů.**

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, Sokolská 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor výstavby, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor výstavby, ÚPP, Sokolská 566, 333 01 Stod

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Plzeň, IDDS: 5mjaaatd

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

**Dále obdrží:**

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, IDDS: 2cy8h6t

Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Hradec - k vyvěšení na úřední desce

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, Sokolská 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor výstavby, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor výstavby, ÚPP, Sokolská 566, 333 01 Stod

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Plzeň, IDDS: 5mjaaatd

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

**Dále obdrží:**

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, IDDS: 2cy8h6t

Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Hradec - k vyvěšení na úřední desce