

MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2326/18/OŽP/Str
Číslo jednací: 476/19/OŽP/Str
Vyřizuje: Straková Jarmila
Tel.: 379 209 452
E-mail: strakova@mestostod.cz

Stod, dne 8.3.2019

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC		Čís. dopor.
Došlo dne: 12. 03. 2019		
Příloha:		Ulož. p. zn.
Čís. jedn.: 54/2019		503

ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.10.2018 podala

Obec Střelice, Střelice 28, 333 01 Stod, IČ 00574091, zastoupená spol. INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") z vrtané studny hluboké 28 m na pozemku parc.č. 92/1 (GP 103) kat. území Střelice, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0840-0-00., VÚ: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, hydrogeologický rajon č. 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy

v tomto rozsahu:

$Q_{\text{prům}} - 0,0014 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max}} - 0,0021 \text{ l/s}$ $Q_{\text{měs}} - 5 \text{ m}^3/\text{měs}$ $Q_{\text{r}} - 43,8 \text{ m}^3/\text{rok}$

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12

Účelem odběru podzemní vody je zajištění zdroje vody pro údržbu čerpací stanice.

Přímé určení polohy (souřadnice) X – 1079673,79 Y – 841682,11

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami dle § 9 vodního zákona

1. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu trvání vodního díla, nezmění-li se skutečnosti, za kterých bylo povolení vydáno.
2. Podzemní voda bude odebírána v povoleném množství a k účelu zde uvedeném.

II. Vydává podle § 15 vodního zákona**stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

„ Odkanalizování obce Střelice - I. etapa“

na pozemku parc.č. KN 2408, 2460, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2483/1 kat. území Hradec u Stoda, parc.č. 8/2, 69/1, 92/1, 92/2, 92/11, 92/13, 111, 127/1, 127/41, 564, 565/1, 566/1, 574/1, 574/2, 590/1, PK 566 kat. území Střelice, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0840-0-00., VÚ: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, hydrogeologický rajon č. 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Sousední pozemky:

st. p. 21, 15, 32, 33, 44, 62, 14, 38, 39, 1/1, 3/1, 3/4, 5, 8/1, 9/1, 10/1, 45/1, 35/1, 35/2, 40/1, 41, 52, 27/1, 24/1, 22/2, 10/2, 1/2, parc. č. 92/2, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/12, 92/14, 92/15, 92/16, 92/17, 92/19, 92/20, 20/1, 20/5, 127/42, 564/1, 574/3, 617, 69/7, 80/2, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 92/18, 622, 92/3, 92/11, 92/21, 92/23, 565/1, 590/1, 619, 8/1, 13/1, 14/1, 14/2, 14/5, 127/1, 565/5, 565/6, 565/10, 565/11, 565/12, 565/14, 608, 620, 127/46, 113/2, 112/3, 112/1, 112/5, 112/2, 127/23, 127/34, 127/43, 127/19, 127/20, 127/44, 127/21, 127/22, 127/14, 127/49, 127/27, 127/16, 127/15, 127/54, 127/55, 160/10, 160/11, 160/5, 127/25, 127/31, 127/10, 127/8, 127/52, 127/9, 163/3, 163/1, 127/38, 127/41, 127/40, 127/39, 127/3, 161/1, 161/3, 127/29, 623, 10/4, 8/2, 7/1, 5/1, 1/3, 127/57, 127/58, 127/37, 1/1, 258/4, 250/1, 574/2, 127/12, 164, 258/5 v katastrálním území Střelice, st. p. 179, 33, parc. č. 2468, 2470, 2463, 2464, 2466, 2467, 2483/1, 2465, 2461, 2462, 2471, 2481, 622, 2405, 2406/1, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2417, 2421, 2422, 2425, 2459, 2477 v katastrálním území Hradec u Stoda

Stavba zahrnuje:

SO 1 – čerpací jímka kalová

SO 2 – přístupová komunikace k čerpací jímce

SO 3 – oplocení čerpací jímky

SO 5 – vodní zdroj pro čerpací jímku – vrtaná studna

SO 6 – venkovní vodovod pro čerpací jímku

SO 7 – přivaděč – tlaková splašková kanalizace

SO 8 – přivaděč – gravitační splašková kanalizace

SO 9 – gravitační splašková kanalizace – I. etapa

Účelem stavby je odkanalizování obce Střelice a odvedení splaškových vod do stávající ČOV v obci Hradec u Stoda.

Orientační určení polohy (souřadnice)

Čerpací jímka kalová	X – 1079679	Y – 841671
Tlaková Kanalizace	X – 1079680; Y – 841672 (ZÚ)	X – 1079338; Y – 842269 (KÚ)
Gravitační kanalizace/A	X – 1079687; Y – 841671 (Š1)	X – 1080018; Y – 841542 (Š29)

Gravitační Kanalizace/A2	X – 1079870; Y – 841565 (Š13)	X – 1079999; Y – 841539 (Š 77)
Gravitační kanalizace/B1	X – 1079734; Y – 841939 (Š92)	

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba Ing. Alfréd Samek, ČKAIT 0200072, v lednu 2018, zak. č. 1543/17; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí vodoprávním úřadu min 14 dní před zahájením stavby.
3. Stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Výkop stavby bude náležitě zajištěn a viditelně označen.
5. Vodoprávnímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky stavby nahlášeny tyto fáze výstavby:
 - Čerpací jímka a prostor areálu ČS bez jejího zprovoznění bez definitivních úprav komunikace
 - Tlakový přivaděč SO 7
 - Gravitační přivaděč SO 8
 - Veřejná kanalizace SO 9
 - Konečná úprava areálu ČS a vystrojení ČS a celé kanalizace
 - Konečné kompletní vyzkoušení celého systému před předáním díla
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení:
 - a) GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 13.11.2018, č.j. 5001817777
 - b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha ze dne 19.11.2018, č.j. 765952/18
 - c) MěÚ Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, závazné stanovisko č.j. 2447/17/OV
 - Stavební práce budou probíhat v místě a rozsahu podle výše uvedené projektové dokumentace.
 - Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v souladu se zákonem o ochraně přírody, v rozsahu podle k projektu přiloženého „ Dendrologického průzkumu, kácení a náhradní výsadba“, který vypracovala Ing. Stanislava Škodová.
 - Kácení dřevin bude projednáno s příslušnými orgány ochrany přírody _ Obecním úřadem Střelice pro k.ú. Střelice a Obecním úřadem Hradec pro k.ú. Hradec u Stoda. S těmito orgány bude také projednána navržená náhradní výsadba.
 - Kácení dřevin bude provedeno v mimo hnízdící období a v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.
 - Při provádění stavebních prací bude dostatečně zajištěna ochrana stávajících dřevin, nesmí být porušen jejich kořenový systém ani vlastní stromy a větve.
 - Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního nebo projektového stavu a bude obnoven travní porost.
 - Bude-li při realizaci stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin stanovených vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., je nezbytné postupovat podle zákona o ochraně přírody a požádat o výjimku Krajský úřad Plzeňského kraje.
 - d) MěÚ Stod, odbor správní a dopravní č.j. 2447/17/OV
 - V případě zásahu do silnice v majetku Plzeňského kraje bude minimálně jeden měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby požádán příslušný silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a o povolení zvláštního užívání a uzavírek dotčených silnic, dle §§ 25 a 24 zákona č. 13/1997/ Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 - e) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka Plzeň ze dne 9.2.2018 č.j. 8057/2018-343/Br
 - Křížení s vodním tokem bude provedeno protlakem dle ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Požadujeme dodržet krytí 1 m pod

stávajícím dnem řeky bez uvažování nánosů. Zahájení a ukončení prací na křížení je třeba předem oznámit.

- Při pracích dojde ke kácení porostů (stromů) na březích Radbuzy – o povolení na tyto práce si stavebník požádá příslušný orgán státní správy. Vytěžené dřevo bude předáno správci toku.
 - V aktivní zóně nesmí být skladován žádný materiál, mechanizace a vozidla budou v mimopracovní době parkována mimo aktivní zónu záplavového území. Na staveništi bude umístěna havarijní souprava po celou dobu trvání stavby, s jejím uložením a způsobem použití budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci. Případný únik závadných látek do vodního toku bude oznámen postupem podle § 41 odst. 2 vodního zákona – tj. Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo Policii ČR a dále bude neprodleně informován úsekový technik nebo dispečink závodu Berounka.
- f) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 8.2.2018, č.j. 1096774420
- g) Státní pozemkový úřad, nám. Generála Píky 8, Plzeň ze dne 26.1.2018, č.j. SPU 044061/2018/104/Říd
- Po ukončení prací bude pozemek uveden do náležitého stavu.
 - Případné vzniklé škody na pozemku budou odstraněny na náklady investora.
 - Stavba bude provedená dle doložené projektové dokumentace.
 - Na pozemku ve správě SPÚ nebude stát žádná nově zbudovaná povrchová stavba (ani těleso komunikace).
 - Po realizaci stavby doporučujeme uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek dotčený stavbou s vlastníkem pozemku (v případě SPÚ).
7. Vzhledem k tomu že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
8. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2021.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Střelice, Střelice 28, 333 01 Střelice

Odůvodnění:

Dne 30.10.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Plná moc
- Projektová dokumentace stavby
- Hydrogeologický posudek k odběru podzemní vody
- Vyjádření správců sítí
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ ve Stodě č.j. 2447/17/OV
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 24.11.2017, č.j. KHSPL/31919/21/2017
- Vyjádření spol. Povodí s.p. závod Berounka, Plzeň ze dne 9.2.2018, č.j. 8057/2018-343/Br
- Vyjádření spol. Lesy ČR, ze dne 5.12.2017, č.j. LCR955/1000154/2017
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu v Plzni ze dne 3.1.2018, č.j. SBS 39589/2017/OBÚ-06
- Stanovisko Policie ČR, krajské ředitelství ze dne 21.12.2017, č.j. KRPP-185857-5/ČJ-2017-031106-47
- Územní rozhodnutí ze dne 10.1.2018, č.j. 86/18/OV
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona

- Územní souhlas MěÚ ve Stodě, stavební odbor pro „ Střelice – PJ, p.č. 92/1 – kNN“
- Rozhodnutí MěÚ ve Stodě, odboru správního a dopravního ze dne 6.3.2018, č.j. 3247/18/OSD/Fi
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK ze dne 7.2.-2018, č.j. HSPM-5883-9/2017 ÚPP
- Vyjádření Správy a údržby silnic PK ze dne 26.2.2018, č.j. 418/18/SÚSPK-K
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- Smlouvy o právu k provedení stavby s vlastníky dotčených pozemků
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 8600000893
- Souhlas obce Hradec u Stoda s napojením kanalizace na ČOV Hradec ze dne 12.1.2015, č.j. 15/2015

Vodoprávní úřad oznámil dne 28.1.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Pro velký počet účastníků řízení byla písemnost účastníkům řízení doručena v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Dále dal účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Žádný z účastníků řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracovala oprávněná osoba Ing. Alfréd Samek, ČKAIT 0200072, Projektování vodohospodářských a vodních staveb, Brojova 15, Plzeň, IČ 12464431, v lednu 2018, č. zakázky 1543/17 . Projektová dokumentace stavby řeší tyto stavební objekty:

SO 1 – čerpací jímka kalová – podzemní stanice se separací pevných látek jako kompaktní čerpací jímka s technologií CORE 20-B vestavěná do vnější samostatné PEHD šachty. Čerpací jímka je bezpřepadová.

SO 2 – přístupová komunikace k čerpací jímce – zajišťuje příjezd vozidlům obsluhy čerpací jímky. Je řešena v živičné úpravě, jako jednopruhová obousměrná, v šířce jízdního pruhu 4 m

SO 3 – oplocení čerpací jímky – oplocení areálu čerpací jímky tvoří pozinkovaná a poplastovaná ocelová svařovaná síť výšky 2,01 m

SO 5 – vodní zdroj pro čerpací jímku – vrtaná studna hluboká 28 m o vrtném průměru 178 mm s vystrojením o průměru 128 mm. Zhlaví vrtu bude umístěno v betonové šachtici, která bude provedena z betonových celoskruží o průměru 1 m do hloubky 1,5 m. Šachtice bude kryta betonovou dělenou deskou.

SO 6 – venkovní vodovod pro čerpací jímku – bude proveden pro potřeby oplachu a údržby – HDPE 1“ SDR 17 PE 100, délky 14,45 m

SO 7 – přivaděč – tlaková splašková kanalizace – bude vedeno od výtlačku z čerpací kalové jímky v souběhu se splaškovou kanalizací. Materiál HDPE Safe tech PE 100 RC SDR 17, DN 80 s dvouvrstvou stěnou v návinu, délka 938,32 m. Část objektu je protlak pod řekou.

SO 8 – přivaděč – gravitační splašková kanalizace – řeší úsek kanalizace od čerpací jímky stoky A délky 7,04 m po šachtu Š1 a stoku B od šachty Š1 po šachtu Š 86, kde nejsou napojeni producenti odpadních vod v délce 287,63 m

SO 9 – gravitační splašková kanalizace – I. etapa – řeší území intravilánu s napojenými producenty odpadních vod. Na dvou místech dojde k přechodu bezejmenné vodoteče

SO 04 Přípojka elektro k ČJK není předmětem tohoto stavebního povolení, neboť již byla povolena územním souhlasem vydaným

Dokumentaci záměru nakládání s vodami a hydrogeologický posudek vypracoval RNDr. Václav Traxmandl, odborná způsobilost č. 1630/2002 v listopadu 2017. Hydrogeologický posudek řeší vliv navrženého nakládání s vodami z pohledu rizika ovlivnění hydrogeologického režimu vlivem čerpání vod z nového zdroje. Závěrem je konstatováno, že v okolí vrtané studny není žádný vodní zdroj, jehož vydatnost a výška vodního sloupce by mohla být ovlivněna vybudováním navržené vrtané studny a čerpáním podzemní vody z ní. Nejbližší studna od navržené studny je na pozemku parc.č. 1/3 a vzdálena 73 m. při trvalém dlouhodobém snížení hladiny o 0,5 m ve navržené studni oproti ustálené hladině je vypočtený dosah čerpání maximálně 4,2 m. Čerpáním podzemní vody z navržené vrtané studny v množství 100 – 150 l za den nebudou ovlivněny původní hydrogeologické poměry v místě a okolí navržené studny a nebude ohroženo životní prostředí v místě a širším okolí. Nebudou ovlivněny výšky vodních sloupců a vydatnosti studní nacházejících se v obci Střelice.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Stod, stavební odbor územní rozhodnutí pod spis.zn. OV/17/2623 Be dne 10.1.2018 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. OV/241/18 dne 29.1.2018.

V průběhu řízení se na vodoprávní úřad dostavili účastníci řízení k nahlédnutí do spisu, a to dne 6.2.2019 Ing. Zdeněk Brada, bytem Pod Makovým vrchem 622, Holýšov, zplnomocněn Ing. Petrem Novákem, bytem Studeněves 126, Tuřany u Slaného a Václav Vítovec, bytem Střelice E 26, 333 01 Stod. O nahlížení do spisu byl učiněn úřední záznam. Žádný z těchto uvedených účastníků řízení se k podkladům nevyjádřil.

Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, pokud nebyly již před vydáním rozhodnutí splněny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k jinému nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami - k jejich odvádění odvodňovacím zařízením je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní nebo povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Hradec, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Petr Cibulka, Ing. Petr Novák, AGROKOMODITY a.s., Ing. Petr Novák, Římskokatolická farnost Stod, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Straková Jarmila
referentka odboru životního prostředí

Elektronicky podepsáno.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Městský a obecní úřad potvrdí vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:

Obec Střelice, IDDS: pqva5y6, zastoupena spol. INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

Obec Hradec, IDDS: 5xebhui
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Petr Cibulka, Střelice č.p. 42, 333 01 Stod
Ing. Petr Novák, Studeněves č.p. 126, 273 79 Tuřany u Slaného
AGROKOMODITY a.s., Ing. Petr Novák, IDDS: ihvenkv
Římskokatolická farnost Stod, Kostelní č.p. 104, 333 01 Stod
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm:

st. p. 21, 15, 32, 33, 44, 62, 14, 38, 39, 1/1, 3/1, 3/4, 5, 8/1, 9/1, 10/1, 45/1, 35/1, 35/2, 40/1, 41, 52, 27/1, 24/1, 22/2, 10/2, 1/2, parc. č. 92/2, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/12, 92/14, 92/15, 92/16, 92/17, 92/19, 92/20, 20/1, 20/5, 127/42, 564/1, 574/3, 617, 69/7, 80/2, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 92/18, 622, 92/3, 92/11, 92/21, 92/23, 565/1, 590/1, 619, 8/1, 13/1, 14/1, 14/2, 14/5, 127/1, 565/5, 565/6, 565/10, 565/11, 565/12, 565/14, 608, 620, 127/46, 113/2, 112/3, 112/1, 112/5, 112/2, 127/23, 127/34, 127/43, 127/19, 127/20, 127/44, 127/21, 127/22, 127/14, 127/49, 127/27, 127/16, 127/15, 127/54, 127/55, 160/10, 160/11, 160/5, 127/25, 127/31, 127/10, 127/8, 127/52, 127/9, 163/3, 163/1, 127/38, 127/41, 127/40, 127/39, 127/3, 161/1, 161/3, 127/29, 623, 10/4, 8/2, 7/1, 5/1, 1/3, 127/57, 127/58, 127/37, 1/1, 258/4, 250/1, 574/2, 127/12, 164, 258/5 v katastrálním území Střelice, st. p. 179, 33, parc. č. 2468, 2470, 2463, 2464, 2466, 2467, 2483/1, 2465, 2461, 2462, 2471, 2481, 622, 2405, 2406/1, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2417, 2421, 2422, 2425, 2459, 2477 v katastrálním území Hradec u Stoda

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě a Obecního úřadu ve Střelicích a Hradci u Stoda po dobu 15 dnů.

dále obdrží dotčené správní úřady (dodejky)

Městský úřad Stod, odbor výstavby, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OSD, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Policie ČR Krajské ředitelství Plzeň. kraje, DI Plzeň venkov, IDDS: 5ixai69

Městský úřad Stod – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Střelice – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Hradec – k vyvěšení na úřední desce